



Município de Porto Alegre, 28 de setembro de 2022.

JULGAMENTO nº 06

Assunto: resposta a questionamentos da empresa INTELBRAS SOLAR na Concorrência nº 02/2022.

Do Questionamento

A empresa faz os seguintes questionamentos:

Questionamento 1: O termo de referência menciona os inversores como 2 de 110kW e um de 75kW. Entendemos que estes valores sejam mutáveis, em função do projeto executivo a ser proposto, com melhoria de performance, sendo estas potências individuais mínimas de cada unidade. **Nosso entendimento está correto?**

Questionamento 2: Quanto a subcontratação, entendemos que podemos subcontratar um profissional qualificado para emissão do estudo de carga e integridade do telhado (Laudo Estrutural), este custo irá compor a proposta comercial e será arcado contratante. **Nosso entendimento está correto?**

Questionamento 3: Quanto a contratação de laudo estrutural para averiguar a integridade da estrutura. Caso a resposta do laudo seja negativa quando a capacidade de carga e/ou integridade do telhado, entendemos que minimamente os custos referentes ao estudo serão arcados pelo contratante. **Nosso entendimento está correto?**

Da Fundamentação

Analisados os questionamentos pela área técnica, esta informa que:

Resposta 1: Conforme o projetista, só podem ser instalados inversores maiores que as potências mencionadas no questionamento. Qualquer redução de potência ou quantidade de inversores pode mudar significativamente a geração de energia, principalmente os parâmetros mínimos exigidos nas especificações técnicas.

Resposta para os Questionamento 2 e 3: Não está prevista emissão de laudo estrutural no memorial / planilha de custos.

Da Decisão

Assim, decide esta Comissão pelas respostas à empresa, conforme esclarecimentos da área técnica, conforme praxe.



Câmara Municipal de Porto Alegre

Av. Loureiro da Silva, 255- CEP: 90013-901 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3220-4314 – Fax: (51) 3220-4355
E-mail: pregao@camarapoa.rs.gov.br

www.camarapoa.rs.gov.br/pregaoonline

**GERSON MENA BARRETO SILVA,
Presidente da CPL.**

/GMBS