



Município de Porto Alegre, 03 de Outubro de 2022.

## **JULGAMENTO nº 07**

**Assunto:** resposta a questionamentos da empresa VAE ENGENHARIA na Concorrência nº 02/2022.

### **Do Questionamento**

A empresa faz o seguinte questionamento:

“No termo de referência se fala em instalação no telhado, porém, nas planilhas orçamentárias é mencionado escavação...

Mas não é informado que será no chão.”

### **Da Fundamentação**

Analisado o questionamento pela área técnica, esta informa que:

**Resposta:** No Anexo V - Prancha 05 - Estrutural Térreo, é indicado o percurso dos cabos que vão do QSFV até o QGBT, com eletrodutos e caixas de passagem, onde constam as seguintes observações: *"Verificar eletrodutos existentes e utilizá-los se possível."* *"Verificar a existência de eletroduto para passagem, caso contrário providenciar abertura prevista em orçamento"*.

Reforçamos a importância de realizar a visita técnica para verificar esse tipo de situação.

### **Da Decisão**

Assim, decide esta Comissão pelas respostas à empresa, conforme esclarecimentos da área técnica, como de praxe.

**GERSON MENA BARRETO SILVA,  
Presidente da CPL.**

**/GMBS**